

RELATÓRIO RESUMO DE RESULTADOS – ISO086/19 –

**Baseado nos relatórios de ensaio: Condutibilidade térmica - OMH167/18;
Reação ao fogo – OMC101/18.**

Data: 06/06/2019

Cliente: Volcalis – Isolamentos Minerais, S.A.

Endereço: Zona Industrial de Bustos, Azurveira, 3770-011 Bustos

Contacto: Patrícia Simões

Tel.: +351 234 751 533

e-mail: geral@volcalis.pt

Produto caracterizado:

Lã mineral Volcalis - Gama EASY



Ensaio realizados e resultados:

Caracterização efetuada de acordo com a norma EN 13162:2012+A2:2015 – *Thermal insulation products for buildings – Factory made mineral wool (MW) – Specification*. O Itecons é Organismo Notificado (NB 2211) para a marcação CE, no âmbito do Regulamento dos Produtos de Construção.

| Ensaio (esp.: 50 mm) | Resultado/Classificação | Norma |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Condutibilidade térmica (W/m.K) | 0,038 | EN 12667:2001 |
| Reação ao fogo | A1 | EN 13501-1:2007+A1:2009 |

Nota: O presente relatório não dispensa a consulta dos relatórios de ensaio que lhe serviram de base, para uma completa análise e interpretação dos resultados.

Autoria técnica

Responsabilidade técnica

A Direção

XAUT

XSTC

XDIR

O presente relatório não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem o acordo escrito do Itecons.

1/1